


| CIRCUITO Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| C.G.D. PISTA DEPORTIVA ROJA 4,8 KW. | – | – | 1 | – | R |
| C.G.D. PABELLON POLIDEPORTIVO 20 KW. | – | – | – | 1 | |
| C.G.D. VESTUARIOS POLIDEPORTIVO 10,2 KW. | 1 | – | – | – | |
| C.G.D. PISTAS DE TENIS 1-2 3,3 KW. | 1 | – | – | – | |
| C.G.D. P. PADEL 1-2, P. T-3 Y AL. E. 17,7 KW. | – | 1 | – | – | |
| C.G.D. OFICINA ALQUILER 16,6 KW. | – | 1 | – | – | |
| C.G.D. CAMPO DE FUTBOL-1 86.30 KW. | 1 | – | – | – | |
| C.G.D. PISTA CUBIERTA 21.9 KW. | 1 | – | – | – | |
| C.G.D. CAMPO DE FUTBOL-2 20 KW. | – | 1 | – | – | |
| C.G.D. PISCINA CUBIERTA 46,7 KW. | – | 1 | – | – | |
| C.G.D. JARDIN Y BOMBA DE RIEGO 29,6 KW. | – | 1 | – | – | |
| C.G.D. VESTUARIOS PISCINAS 16.5 KW. | – | 1 | – | – | |
| C.G.D. RESTAURANTE 43,7 KW | – | 1 | – | – | |
| C.G.D. FRONTON-P. DEPORTIVA 15.8 KW. | – | 1 | – | – | |
| POTENCIA EN KW. | 121,7 | 206,6 | 4,80 | 20,0 | |
| SECCION EN MM2 Cu. 1 kV | 4x120 | 4x120 | 4x50 | 4x50 | |
| ø TUBO EN MM. | 160 | 160 | 100 | 100 | |




| | |
|---|---|
| PREVISION ANILLO NORTE 100 KW. | – |
| POTENCIA EN KW. | 100,0 |
| SECCION EN mm2 Al. 1 kV | 3X240+1X150 |
| ø TUBO EN mm. | 110 |


AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG
Plaza de la Comunitat Valenciana, 1 - 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Tlf: 965 67 50 65/600 94 91 14 - Fax: 965 67 50 80
e-mail: jsirvent@raspeig.org


# PROYECTO DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA NORTE.


jose j sirvent segura
ingeniero tecnico industrial mupal


EMPLAZAMIENTO:
SECTOR ZONA NORTE. FASE I.

PLANO DE:
ESQUEMA UNIFILAR BT DEL CTC 400 KVA

| | |
|---|---|
| ARCHIVO | PI 13/2016 |
| DIBUJA | |
| SUPERVISA | |
| ESCALA | S/E |
| PLANO Nº | 8 |